



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4521DN0675**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Blasensetzgerät (4521)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	4 bar-Blasensetzgerät Typ A für MDS-Absperrblasen aus Naturkautschuk (NK)
<b>Modell</b> <i>model</i>	360 500
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 165029T1/18198 vom 22.11.2022 (GWI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW G 5620-2 (01.12.2016)

**Ablaufdatum / AZ** 22.11.2025 / 23-0018-GNE  
*date of expiry / file no.*

14.03.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*G. Schmidt*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase der 2. Gasfamilie	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
360 500	Nennweite: Di = 70...215 mm Typ: A	für MDS-Blasen gemäß DVGW G 5621-3 (VP)

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NG-5112AQ1255	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	P 518/P 518	SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
NG-5123AN0418	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	KLINGERSil® C-4430/KLINGERSil® C-4430	Rich. Klingler Dichtungstechnik GmbH & Co KG
NG-5146AR0619	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 638/LOCTITE® 638	Henkel AG & Co. KGaA
NG-4312BN0021	Absperrarmatur <= MOP 5	LONDON; 060/066/067/266/267	ITAP S.p.A.
NG-5162BO0174	Schmierstoff für Gasgeräte	Berulub Sihaf 2/Berulub Sihaf 2	CARL BECHEM GMBH
NG-5162BP5588	Schmierstoff für Gasgeräte	NONTROP RB 3 DIN E/NONTROP RB 3 DIN E	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
NG-5146BR5770	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	WEICONLOCK® AN 306-20/WEICONLOCK® AN 306-20	WEICON GmbH & Co. KG
NG-5112BT0649	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7109/N7109	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
NG-5112CN0143	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	NB 702822/NB 702822	Freudenberg Industrial Services GmbH
NG-5112CP0078	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7145/N7145	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 513	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 514	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 516	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 518	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Maximaler Sperrdruck: 4 bar  
Die Blasnsetzgeräte/Absperrblasen sind geeignet für Gasleitungen aus Stahl und PE.